



СейсмоБезопасность

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Система добровольной сертификации в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности, стойкости к климатическим воздействующим факторам

119119, г. Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, комната 15-22

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 1734

Выдан

Акционерное общество «Метеоспецприбор»

Юридический адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Рыбацкое, пр-кт Обуховской обороны, д.120, литера Б, помещ. 1-Н, ПСН-03, 1 этаж

Фактический адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Рыбацкое, пр-кт Обуховской обороны, д.120, литера Б, помещ. 1-Н, ПСН-03, 1 этаж

Факс: (812) 702-07-39, e-mail: info@mspex.ru

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция

Извещатели пожарные пламени МСП: ИП 329-3-1 МСП, ИП 330-2-1 МСП, ИП 329/330-1-1 МСП,

Выпускаемые по КБРЕ.425248.001 ТУ

(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98

(исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64)

НА ОСНОВАНИИ

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 099-07-24-Д-ВТ от 10.07.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Вольтекс» Общества с ограниченной ответственностью «ПрофНадзор», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.005.

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация».**

Фактический адрес: 121609, г. Москва, ш. Рублёвское, д. 36, к. 2, пом. 8/1.

Регистрационный номер: СБ.ОС.014

Дата регистрации: 11.07.2024

Срок действия сертификата: 10.07.2027

Руководитель органа
по сертификации



Горбачев Е.Н.

(ФИО)

(подпись)

г. Москва