



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00770/23

Серия **RU** № **0361467**

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

## ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТЕОСПЕЦПРИБОР", место нахождения: 192012, РОССИЯ, Г.Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЫБАЦКОЕ вн. тер. г., ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, Д. 120, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩ. 1-Н, ПСН-03, 1 ЭТАЖ, адрес места осуществления деятельности: 192012, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, дом 120 литер Б, пом. 2-Н, ОГРН: 1089848055417, номер телефона: +7 8127020739, адрес электронной почты: info@msrex.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТЕОСПЕЦПРИБОР", место нахождения: 192012, РОССИЯ, Г.Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЫБАЦКОЕ вн. тер. г., ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, Д. 120, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩ. 1-Н, ПСН-03, 1 ЭТАЖ, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 192012, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, дом 120 литер Б, пом. 2-Н.

## ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные пламени МСП: ИП 329/330-1-1 МСП, ИП 330-2-1 МСП, ИП 329-3-1 МСП, выпускаемые по КБРЕ.425248.001 ТУ «Извещатели пожарные пламени МСП».  
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-209/09-2023, выданного 07.09.2023 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-173/08-2023, выданного 24.08.2023 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 102-СС/08-2023, выданного 03.08.2023 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74, Савоськин Александр Владимирович.  
Схема сертификации 1с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 34698-2020 "Извещатели пожарные. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты (подпункты) 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.11, 4.2.2.1-4.2.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.5.1, 4.2.5.8, 4.3.4, 4.3.9, 12.1.2-12.1.6. Условия хранения: в закрытых неотапливаемых помещениях при температуре от -50 до 50 °С и относительной влажности воздуха не более 80%, срок хранения – не более 30 месяцев. Максимальный срок службы не менее 10 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 07.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.09.2023 ПО 11.09.2028  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНОРуководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Акулова*  
(подпись)  
*Фог*  
(подпись)



Акулова Наталья Сергеевна

(Ф.И.О.)

Шериканов Дмитрий Евгеньевич

(Ф.И.О.)